

Большеключинский детский сад «Голубок» филиал «Большеключинской
основной общеобразовательной школы №4»

Согласовано Общим собранием
работников общеобразовательной
организации
Протокол № 1
От « 11 » 01 20 21 г
Иванова К.А. *[подпись]*

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Большеключинская
ООШ №4»
Дресвянская И.Г. *[подпись]*
Приказ № 01-05-1/11
От « 11 » 01 20 21 г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

Инструкция

о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками ДОУ.
2. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории дошкольного образовательного учреждения.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.
6. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
7. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.
8. Запрещается:
 - 8.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
 - 8.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
 - 8.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
 - 8.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;
9. В случае возникновения пожара необходимо:

- 9.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 (112), указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность заведующего ДОУ;
- 9.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
- 9.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- 9.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- 9.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную безопасность

Т.П. | Трескина Н.Н.

С инструкцией ознакомлен (а)

« » 2022 г.

Насадва | Насадва Н.В.

А.В. | Александрова В.В.
Наумова И.И. | Наумова
Мухоморова Т.А. | Т.П.