

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рыбинскому району

663960, г. Заозерный, ул. Фабричная, 8И, тел. 8(39165) 2-03-12 (ondrib@mchsktrsk.ru)

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

№ 78

Дата проведения профилактического визита 10.08.2023

Профилактический визит проводил: Государственный инспектор Рыбинского района по пожарному надзору Лиференко П.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4, ИНН 2448004964, категория значительного риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита: по месту осуществления деятельности контролируемого лица (Рыбинский район, с. Большие Ключи, ул. Красновых, 77)

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита:

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий:

- пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии;
- количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты;
- загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии;
- объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты;
- работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами;
- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами;
- монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));
- объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники;
- территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, сухой травянистой растительности и горючих материалов.

При проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивается:


- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
- в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение;
- на мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются;
- новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;
- руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.



(подпись должностного лица, проводившего профилактический визит)



(подпись контролируемого лица либо отметка о направлении экземпляра листа профилактической беседы в адрес контролируемого лица)