

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Рыбинскому району

663960, г. Заозерный, ул. Фабричная, 8И, тел. 8(39165) 2-03-12 (ondrib@mchskrsk.ru)

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

№ 103

Дата проведения профилактического визита 23.08.2022

Профилактический визит проводил: Государственный инспектор Рыбинского района по пожарному надзору Буянков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4», ИНН 2448004964, категория высокого риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита: по месту осуществления деятельности контролируемого лица (Рыбинский район, с. Большие Ключи, ул. Красновых, 77)

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита:


В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий:

- пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии;
- количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты;
- загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии;
- объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты;
- работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами;

- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами;
- монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));
- объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения;
- к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники;
- территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, сухой травянистой растительности и горючих материалов.



(подпись должностного лица, проводившего профилактический визит)



(подпись контролируемого лица либо отметка о направлении экземпляра листа профилактической беседы в адрес контролируемого лица)