

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Большеключинская основная  
общеобразовательная школа № 4»

663960, Российская Федерация  
Красноярский край, Рыбинский район,  
с. Большие Ключи, ул. Красновых д. 77  
тел (8-391-65-68) 2-25  
E-mail: bbkk4@yandex.ru  
ОКПО 35124610, ОГРН 1082448000403,  
ИНН / КПП 2448004964 / 244801001

на № 519 от 05.07.2022г.

Рыбинская межрайонная прокуратура  
И.о. межрайонного прокурора-  
заместитель прокурора советник юстиций  
О.В.Агуленко  
от директора МБОУ  
«Большеключинская ООШ № 4»  
Дресвянской И.Г.

На исх. № 7/2-09-2022 от 17.06.2022г.

ответ.

Администрация МБОУ «Большеключинская ООШ № 4» рассмотрела запрос «О предоставлении сведений и документов» по предписанию №210 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара:

- 1) По предписанию №1: При выходе из спальни групповой ячейки в тамбур эвакуационного выхода в здание на первом этаже(помещение тамбура) в полу на путях эвакуации устранен перепад высот (см. приложение №1).
- 2) По предписанию №2: При входе с центрального эвакуационного выхода в здание на первом этаже(помещение тамбура) в полу на путях эвакуации устранен перепад высот (см. приложение №2).
- 3) По предписанию №3: Тамбур центрального входа оборудован автоматической установкой системы пожарной сигнализации (см. приложение №3).
- 4) По предписанию №4: Тамбур эвакуационного выхода из помещения спальни групповой ячейки оборудован автоматической установкой системы пожарной сигнализации (см. приложение №4).
- 5) По предписанию №5: Помещения различных классов функциональной пожарной безопасности (1.1-школа и Ф 5.2-склад) склад продуктов, находящийся на первом этаже, разделены между собой противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости. (см. приложение №5, копии контракта прилагаются).
- 6) По предписанию №6: Руководитель организации обеспечил категорирование помещения склада продуктов находящегося на первом этаже здания. (см. приложение №5).

И.О. директора

Ж.С.Тетерина













